CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Département de la santé,
des affaires sociales et de la culture
**Service de la consommation
et affaires vétérinaires**

CP 670, 1951 Sion

P.P. CH-1951 Sion

A-PRIORITY

Poste CH SA

Service des eaux de Grimisuat
Administration communale
Case postale 17
Place Mgr Gabriel Balet 1
1971 Grimisuat

Entreprise N° : 33114/16738

Sion, le 19 octobre 2026

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 26-VS-34532 V 1

N° d'échantillon : 26-95218

ADRESSE(S)

Déposé par :	Service des eaux de Grimisuat, Place Mgr Gabriel Balet 1, 1971 Grimisuat
Fontainier :	Monsieur Guillaume DUMOULIN, Service des eaux de Grimisuat, Place Mgr Gabriel Balet 1, 1971 Grimisuat
Personne responsable :	Monsieur Guillaume DUMOULIN, Service des eaux de Grimisuat, Place Mgr Gabriel Balet 1, 1971 Grimisuat

CONTEXTE

But du contrôle :	Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Grimisuat
Prélèvement du :	14.10.2026 à 08h30
Date arrivée :	14.10.2026
Effectué par :	Monsieur Elias SANTOS

DESCRIPTION

Dénomination spécifique :	Eau potable provenant d'installations domestiques
Secteur :	577 - GRIMISUAT
Lieu de prélèvement :	9 - Hôme des Crêtes

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
LABM-MET-003	Enterococcus spp.	non décelé	non décelé	Conforme
LABM-MET-001	Germes aérobies mésophiles	<10 UFC/ml	M : max. 300 UFC/ml	
LABM-MET-002	Escherichia coli	non décelé	non décelé	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 80.00 CHF (Montant HT)

REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Inspectorat des eaux potables
Ce rapport a été produit par voie électronique et est valable sans signature

Copie(s) à : Service des eaux de Grimisuat, Monsieur Guillaume DUMOULIN, Place Mgr Gabriel Balet 1, 1971 Grimisuat